

Отметка о размещении сведений в едином реестре
контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



25.04.2022, КНМ 26220061000200758927 / 2022041441



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности по городу Ессентуки и Предгорному муниципальному округу управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Став-
ропольскому краю 357600 г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 18, E-mail: Essentuki77@bk.ru, тел. (887934) 2-
21-30, факс (887934) 2-21-30 телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольско-
му краю 8 (8652) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-005-2022/0075 РС/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА- ДЕТСКИЙ САД № 21 "ЕЛОЧКА"
ОГРН: 1092650000816, Дата присвоения ОГРН: 06.03.2009, ИНН: 2626040162

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требова- ний пожар- ной безопас- ности	Отметка о выпол- нении
1.	Произвести монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно проектной документации. Проектную документацию хранить на объекте защиты	ст. 83 федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020;	15.05.2023 года	
2.	Добавить в помещениях пожарные извещатели, (для формирования команды управления по 13.1* в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двух пороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа одно пороговых приборов);	п. 13.3* НПБ 88-2001*	15.05.2023 года	
3.	В группах, музыкальном зале и спортзале дымовые пожарные извещатели смонтировать на расстоянии предусмотренные НПБ	п. 13.3 НПБ 88-2001*	15.05.2023 года	
4.	Не допускать совместной прокладки шлейфов и соединительных линий АПС с линиями напряжения 110 В и более в одном кабель-канале	п. 12.66 НПБ 88-2001*;	15.05.2023 года	
5.	Произвести монтаж речевых колонок на расстоянии более 150 мм от верхней части оповещателя до потолка	п. 3.17 НПБ 104-03;	15.05.2023 года	
6.	В раздевалке группы «Лучики» дымовой пожарный извещатель смонтирован на расстоянии более 4,5 м от стены, что не соответствует требованиям	табл. 5 НПБ 88-2001;	15.05.2023 года	
7.	Установить пожарные извещатели за подвесным потолком	п. 12.20 НПБ 88-2001*;	15.05.2023 года	

	коридора первого этажа (расстояние от подвесного потолка до перекрытия более 0,7 м)			
8.	Установить в соответствии с требованиями в помещении кухни извещатели пламени	п. 12.39 НПБ 88-2001*.	15.05.2023 года	
9.	Привести в рабочее состояние систему противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, а так же указанные в акте первичного обследования АПС от 28 марта 2022 г. ООО «Гранит»	п. 54 правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	15.05.2023 года	
10.	К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а именно системы смонтированной на объекте защиты обеспечивающая дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации привлекаются (заключен договор) организации или индивидуальные предприниматели, не имеющие специальное разрешение (наличие Лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации)	п.7 ст.83 ФЗ-123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	15.05.2023 года	
11.	Не допускать эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем, а также ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент	п.54 правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	15.05.2023 года	

технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Законный представитель юридического лица: Заведующий
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-
ДЕТСКИЙ САД № 21 "ЕЛОЧКА" ОГРН: 1092650000816, Дата присвоения ОГРН: 06.03.2009, ИНН: 2626040162

Сидунова Марина Дмитриевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Ессентуки и Предгорному муниципальному округу
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
младший лейтенант внутренней службы Иванча Н.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.